



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

Островского ул., д.51-А, г.Рязань, 390035

тел/факс (4912) 92-98-07 E-mail: urpn@rzn62.ru <http://www.62.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75801671 , ОГРН 1056204008706 , ИНН/КПП 6234012450/623401001

Предписание № 554-03

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

14 июня 2017г.

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области
(место выдачи)

При проведении проверки в отношении:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 59»

ИНН 6230030025 ОГРН 1036210002443

Юридический адрес: 390037, город Рязань, Касимовское шоссе, дом 38-б

(указать наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства:

ст.11, ч.1 ст. 28, Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.2.6., 4.25., 4.27., 4.28., 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(указать положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей необходимо:

1.Оборудовать классную доску в кабинете №48 местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок в соответствии с требованиями п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок – до 01.09.2017

2.Оборудовать унитазы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами в соответствии с требованиями п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок – до 01.09.2017

3.Обеспечить установку умывальных раковин в помещениях начальных классов с учетом роста-возрастных особенностей обучающихся в соответствии с требованиями п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок – с 01.08.2017

4.Обеспечить в дальнейшем при проведении ремонта учебных помещений использование материалов, допускающих проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок – с 01.09.2017

5. Обеспечить работу вытяжного шкафа в лаборантской кабинета химии в соответствии с требованиями п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок – до 01.09.2017

6. Обеспечить проведение капитального ремонта в туалетах для мальчиков и девочек в соответствии с требованиями п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок – до 01.12.2018

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 59»

Законный представитель юридического лица директор Миловидова Алла Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания сообщить в адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в срок до 01.09.2017 года

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, установленном действующим законодательством в течение трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

(должность лица, выдавшего предписание),



(подпись)

Фоломеева Вера Васильевна

(фамилия, имя, отчество)